

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02272

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021546

Акционерное общество «Хоневелл». Адрес: 121059, Россия, г. Москва, ул. Киевская, д.7, эт.8, комната 37. ОГРН: 1027739067168. Телефон: +7 (495) 796-98-00. E-mail: info@honeywell.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Систем Сенсор Технологии». Адрес: 399071, Россия, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2, офис 512. ОГРН: 1154827010392. Телефон: +7 (4742) 51-79-06, +7 (4742) 51-79-07.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые серии 52051, выпускаемые по ТУ 26.30.50-014-42107002-2017, модели и перечень принадлежностей – в соответствии с Приложением № 0017433.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.121

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: 8531 10 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1) (пункты: 4.2.1.4-4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2-4.5.1.5).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-2/03-2018 от 13.03.2018 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протокол испытаний № 82/ЭР-18 от 12.03.2018 г. ИЛ ЗАО НИЦ «САМТЭС», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ40, внесен в реестр аккредитованных лиц 01.08.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 008/ОС-18 от 16.01.2018 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 26.30.50-014-42107002-2017, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2018 по 22.03.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

эксперт (эксперты)

М.И. Куча
подпись

Д.А. Гарунтаев

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.02272

(обязательная сертификация)

№ 0017483

Извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые серии 52051, выпускаемые по ТУ 26.30.50-014-42107002-2017, код ОКПД2 26.30.50.121, код ТН ВЭД 8531 10 950 9

Перечень моделей извещателей

№ п/п	Наименование	Цвет корпуса	Изолятор короткого замыкания
1	ИП101-200-A1R «52051RE-YY/ZZ» (извещатель максимально-дифференциальный)	Белый, слоновая кость (IV), черный (BK)	Нет
2	ИП101-200/I-A1R «52051REI-YY/ZZ» (извещатель максимально-дифференциальный)	Белый, слоновая кость (IV), черный (BK)	Есть
3	ИП101-201-A1 «52051E-YY/ZZ» (извещатель максимальный, 58 °С)	Белый, слоновая кость (IV), черный (BK)	Нет
4	ИП101-201/I-A1 «52051EI-YY/ZZ» (извещатель максимальный, 58 °С)	Белый, слоновая кость (IV), черный (BK)	Есть
5	ИП101-202-B «52051HTE-YY/ZZ» (извещатель максимальный, 78 °С)	Белый, слоновая кость (IV), черный (BK)	Нет
6	ИП101-202/I-B «52051HTEI-YY/ZZ» (извещатель максимальный, 78 °С)	Белый, слоновая кость (IV), черный (BK)	Есть

Дополнительная информация:

YY – код OEM (производителя контрольной панели) партнера (01, 02 и т.д.)

ZZ – цвет извещателя (IV – слоновая кость; BK - черный; нет обозначения – белый)

Используемые принадлежности

№ п/п	Наименование	Обозначение
1	Базы извещателей	B501AP, B501AP-IV, B501AP-BK, B524HTR, B524HTR-W
2	Релейные базы	B524RTE, B524RTE-W
3	Монтажные коробки (белая)	SMK400EAP, SMK400EAP-IV
4	Монтажный комплект	RMK400AP, RMK400AP-IV, WB-1AP, WB-1AP-IV
5	Выносной оптический сигнализатор	RA100Z
6	Съемник	XR-2
7	Штанга	XP-3, XP-4
8	Магнит	M02-04-00
9	Бокс для настенной установки	WM2348



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.А. Маму
ПОДПИСЬ

И.А. Поединцев
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

И.А. Поединцев

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ